



## Determinazione n. 549 del 24/04/2024

**OGGETTO:** COMUNE DI PESARO. SCREENING DI INCIDENZA POSITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ELETTRODOTTO INTERRATO DI MEDIA TENSIONE (EDIS72249167 - AUT\_57336587) DENOMINATO "GIOVENTÙ ITALIANA" N°DJ50-30074 PER ALIMENTAZIONE NUOVA CABINA MT/BT DENOMINATA "GARDEN" N°DJ50-2-774473 E REALIZZAZIONE DI NUOVE LINEE BT INTERRATE NEL COMUNE DI PESARO (PU), RICADENTE PER UN BREVE TRATTO ALL'INTERNO DELLA ZPS IT5310024 COLLE SAN BARTOLO E LITORALE PESARESE. D.P.R. 357/1997; D.G.R. N. 1471/2008; D.G.R. 1661/2020. CL. 009-9 FASCI-COLO N. 34/2024.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO -  
URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
PACCHIAROTTI ANDREA**

**Vista** la Direttiva 92/43/CEE del 21/05/1992 *“relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche”*.

**Visto** il D.P.R. 08/09/1997, n. 357 avente ad oggetto *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.

**Vista** la D.G.R. n. 1701 del 01/08/2000 *“Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE - Individuazione delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e definizione degli adempimenti procedurali in ordine alla valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997”*.

**Visto** il D.M. 03/09/2002 - *“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”*.

**Visto** il D.P.R. 12/03/2003, n. 120 - *“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.

**Visto** il Capo III della L.R. n. 6 del 12/06/2007 - *“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17*

*maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000*”, il quale disciplina le procedure per l'individuazione e la gestione dei siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS).

**Visto** il D.M. 17 ottobre 2007 (G.U. Serie generale n. 258 del 6.11.07) - “*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*”.

**Vista** la D.G.R. n. 1471 del 27/10/2008 – “*D.P.R. 357/97. Decreto ministeriale 17 ottobre 2007 - Adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE*”, come modificate con D.G.R. 1036 del 22.06.2009.

**Vista** la Direttiva 2009/147/CE del 30/09/2009 “*concernente la conservazione degli uccelli selvatici*”.

**Vista** la D.G.R. n. 83 del 30/01/2012 - “*Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6. DPR 8 settembre 1997, n. 357. Revisione dei siti della rete Natura 2000 delle Marche. Aggiornamento dei perimetri dei siti Natura 2000 ricadenti in provincia di Pesaro e Urbino. Revoca della DGR n. 1868 del 16 novembre 2009*”.

**Vista** la D.G.R. n. 1661 del 30 dicembre 2020 ad oggetto: Intesa Stato-Regioni-Province autonome 28 novembre 2019. DPR n. 357/97. L.R. n. 6/2007. Adozione delle Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza quale recepimento delle Linee guida nazionali. Revoca della D.G.R. n. 220/2010, modificata dalla D.G.R. n. 23/2015, così come rettificata dalla D.G.R. n. 57/2015.

**Vista** l'istanza della ditta E-Distribuzione pervenuta tramite posta elettronica (EDIS72249167 – AUT\_57336587) acquisita agli atti di questo Ente con prot. n.12006 del 26/03/2024, con la quale è stato trasmesso il Format di supporto Screening di Valutazione di Incidenza Proponente, ai sensi della D.G.R. 1661/2020, relativo alla realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato di Media Tensione (EDIS72249167 – AUT\_57336587) denominato "Gioventù Italiana" N°DJ50-30074 per l'alimentazione della nuova cabina MT/BT denominata "GARDEN" N°DJ50-2-774473 e la realizzazione di nuove linee BT interrate nel Comune di Pesaro (PU), in Viale Trieste, ricadente per un breve tratto all'interno della ZPS IT5310024 Colle San Bartolo e litorale pesarese.

**Preso atto:**

Che con la suddetta D.G.R. 1661/2020, sono state approvate le nuove Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza.

Che per effetto della D.G.R. 1661/2020:

1) È stata revocata la D.G.R. n. 220/2010, modificata dalla D.G.R. n. 23/2015, così come rettificata dalla DGR n. 57/2015 e cessa l'applicazione della disciplina in esse contenuta.

- 2) Le procedure di Valutazione di incidenza si devono conformare alla disciplina contenuta ed approvata dalla D.G.R. n. 1661/2020.
- 3) Per il Livello I -Screening viene valutato se l'intervento è direttamente connesso e necessario alla gestione del sito o se può obiettivamente determinare un'incidenza significativa.
- 4) Che il Proponente, contestualmente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione, è tenuto a presentare l'istanza attraverso il Format di supporto Screening di Valutazione di Incidenza - Proponente, allegato alle Linee guida regionali.

**Vista** e condivisa la relazione istruttoria, P.G. n. 16042 del 23/04/2024 a firma del responsabile del procedimento in oggetto e titolare della E.Q. 3.5 - "Centro Ricerche botanico-vegetazionali - Rete natura 2000 – Educazione, valorizzazione e progettazione ambientale", e relativo allegato (Format per Screening di Valutazione di incidenza - Istruttoria del Valutatore di Screening specifico) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l'esito dell'istruttoria dalla quale risultano sussistenti i presupposti per accogliere favorevolmente l'istanza di cui sopra ed esprimere Screening di Incidenza Specifico positivo; relazione che qui di seguito si riporta:

***"Premesso** che il sottoscritto Sandro Di Massimo, responsabile del procedimento in oggetto e titolare della E.Q. 3.5 - "Centro Ricerche botanico-vegetazionali - Rete natura 2000 – Educazione, valorizzazione e progettazione ambientale" non si trova, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto.*

*Vista l'istanza della ditta E-Distribuzione pervenuta tramite posta elettronica (EDIS72249167 – AUT\_57336587) acquisita agli atti di questo Ente con prot. n.12006 del 26/03/2024, con la quale è stato trasmesso il Format di supporto Screening di Valutazione di Incidenza Proponente, ai sensi della D.G.R. 1661/2020, relativo alla realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato di Media Tensione (EDIS72249167 – AUT\_57336587) denominato "Gioventù Italiana" N°DJ50-30074 per l'alimentazione della nuova cabina MT/BT denominata "GARDEN" N°DJ50-2-774473 e la realizzazione di nuove linee BT interrate nel Comune di Pesaro (PU), in Viale Trieste, ricadente per un breve tratto all'interno della ZPS IT5310024 Colle San Bartolo e litorale pesarese.*

*...(omissis)...*

***Esaminati** gli allegati alla domanda, in particolare il Format di supporto Screening di Valutazione di Incidenza (Studio di Incidenza fase di Screening), la relazione tecnica, tavola planimetrica e documentazione fotografica.*

*Valutate le condizioni di ammissibilità dell'istanza nonché i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti ai fini del rilascio del provvedimento di cui in oggetto, si è provveduto all'analisi delle informazioni contenute nel Format Proponente riportando, ai sensi della D.G.R. 1661/2020, le conclusioni e l'esito del procedimento nel Format per Screening di Valutazione di incidenza - Istruttoria del Valutatore di Screening specifico che costituisce parte integrante e sostanziale della presente relazione (Allegato A).*

*Considerato che, nella redazione del Format per Screening di Valutazione di incidenza, il valutatore ha verificato la presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario che potrebbero subire un danno, anche se limitato e temporaneo, dalla realizzazione dell'intervento.*

*Facendo salvi e impregiudicati eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi nonché altra vincolistica. presentato dalla ditta*

**Evidenziato:**

- Che l'area interessata dall'intervento ricade per un breve tratto all'interno della ZPS IT5310024 Colle San Bartolo e litorale pesarese.
- Che l'intervento oggetto di valutazione comporta la realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato di Media Tensione denominato "Gioventù Italiana" N°DJ50-30074 per alimentazione nuova cabina MT/BT denominata "GARDEN" N°DJ50-2-774473 e la realizzazione di nuove linee BT interrate nel Comune di Pesaro (PU). Inoltre sono previsti il montaggio degli elementi elettromeccanici che compongono la nuova cabina, l'esecuzione dello scavo in tecnica TOC, la posa delle tubazioni, e l'infilaggio dei cavi di Media e Bassa Tensione. Nel dettaglio le lavorazioni prevedono la realizzazione di un nuovo elettrodotto in Media Tensione con l'esecuzione di uno scavo in tecnica TOC per la posa di n. 2 tubazioni da 160 mm contenenti un cavo cordato ad elica visibile della sezione AL 3x(1x185) mmq (tratto A-B). Si prevede anche la realizzazione di un nuovo elettrodotto in Bassa Tensione con l'esecuzione di uno scavo in tecnica TOC per la posa di n. 2 tubazioni da 160 mm contenenti un cavo cordato ad elica visibile della sezione AL 3x240+150 N mmq (tratto B-E). Il nuovo elettrodotto interrato in Media Tensione denominato "Gioventù Italiana" N°DJ50-30074 partirà dalla buca giunti eseguita in corrispondenza della linea MT esistente (Punto A), con scavo in tecnica TOC per la posa di n. 2 tubazioni da 160 mm contenenti un cavo cordato ad elica visibile della sezione AL 3x(1x185) mmq fino alla nuova cabina di trasformazione denominata "GARDEN" N°DJ50-2-774473 (Punto B). In uscita dalla nuova cabina (Punto B) partirà un nuovo elettrodotto in Bassa Tensione con scavo in tecnica TOC per la posa di n. 2 tubazioni da 160 mm contenenti un cavo cordato ad elica visibile della sezione AL 3x240+150 N mmq, fino al punto di arrivo dove verranno posati n. 2 nuovi colonnini stradali C3M (Punto E), eseguendo n. 2 buche di rilancio sonda TOC (Punti C e D).
- Che secondo la Carta degli Habitat della Regione Marche nella breve porzione di Rete Natura 2000 interessata dall'intervento non sono presenti habitat di interesse comunitario di cui all'allegato I della Direttiva 92/43/CEE. Inoltre per lo stesso sito d'intervento non sono segnalati né la presenza di specie vegetali e animali di interesse comunitario di cui allegato II della Direttiva 92/43/CEE né la nidificazione di specie ornitiche di cui all'allegato I della Direttiva 2009/147/CE.
- Che l'intervento in oggetto, per quanto sopra esposto, non causerà perdita e/o frammentazione di habitat di interesse comunitario né perdita e/o frammentazione di habitat di specie di interesse comunitario;
- Che l'intervento appare compatibile con le misure di conservazione di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, con la D.G.R. 1471/2008 e con le Misure di Conservazione sito-specifiche di cui alla D.G.R. n. 658 del 27/06/2016.

All'esito dell'istruttoria condotta risultano sussistenti i presupposti per accogliere favorevolmente l'istanza e per esprimere Screening di Incidenza specifico positivo, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e della D.R.G. 1661/2020, relativo alla realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato di Media Tensione denominato "Gioventù Italiana" N°DJ50-30074 per l'alimentazione della nuova cabina MT/BT denominata "GARDEN" N°DJ50-2-774473 e la realizzazione di nuove linee BT interrate nel Comune di Pesaro (PU), in Viale Trieste, ricadente per un breve tratto all'interno, della ZPS IT5310024 Colle San Bartolo e litorale pesarese. Ditta E-Distribuzione (EDIS72249167 – AUT\_57336587)".

#### **Preso atto**

- che, come attestato nella sopra riportata relazione, l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimento ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo livello di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti e/o integrazioni documentali.

- che il Dott. Sandro Di Massimo, responsabile del procedimento in oggetto e titolare della E.Q. 3.5 - "Centro Ricerche botanico-vegetazionali - Rete natura 2000 – Educazione, valorizzazione

ne e progettazione ambientale”, non si trova, così come dallo stesso dichiarato nella relazione istruttoria sopra riportata, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto dall’art. 6-bis della L. 241/1990 e dall’art. 7 del Codice di comportamento aziendale.

**Visti:**

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 - “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;
- la Legge Regionale 3 aprile 2015, n. 13 - “*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province*”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”, e in particolare:
  - l’articolo 107 concernente le “*Funzioni e le responsabilità della dirigenza*”;
  - l’articolo 147 bis, comma 1 concernente, nella fase preventiva di formazione dell’atto, il “*Controllo di regolarità amministrativa e contabile*”;
- lo Statuto dell’Ente, e in particolare l’art. 33 relativo alle “*Funzioni e responsabilità dirigenziali*”;
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Decreto Presidenziale di Governo. n. 49/2023, e in particolare l’art. 36 concernente le “*Funzioni e competenze dei dirigenti*”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 - “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”.

**Visto** l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 7/12/2012, n. 213, espresso dal Dott. Sandro Di Massimo, in qualità di Responsabile del Procedimento e titolare della E.Q.. 3.5 - “*Centro Ricerche botanico-vegetazionali - Rete natura 2000 – Educazione, valorizzazione e progettazione ambientale*”.

**Evidenziato**

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche e integrazioni.

**Dato atto** altresì che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto.

**Ritenuto** di dover disporre, sulla base delle motivazioni di cui alla relazione istruttoria riportata in narrativa, l’atto di che trattasi poiché adempimento spettante al sottoscritto.

**D E T E R M I N A**

**Determinazione n. 549 del 24/04/2024**

1. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Allegato A - "Format per Screening di Valutazione di incidenza - Istruttoria del Valutatore di Screening specifico" (corrispondente a quello allegato alla D.G.R. 1661/2020), contenente, nella fattispecie, l'esito positivo dello Screening di Incidenza specifico dell'intervento di cui al punto 2 del presente dispositivo.
2. Di accogliere pertanto l'istanza della ditta E-Distribuzione e di esprimere Screening di Incidenza Specifico positivo, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e della D.R.G. 1661/2020, relativo alla realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato di Media Tensione denominato "Gioventù Italiana" N°DJ50-30074 per l'alimentazione della nuova cabina MT/BT denominata "GARDEN" N°DJ50-2-774473 e la realizzazione di nuove linee BT interrate nel Comune di Pesaro (PU), in Viale Trieste, ricadente per un breve tratto all'interno della ZPS IT5310024 Colle San Bartolo e litorale pesarese.
3. Di precisare che il presente parere di Screening specifico positivo ha validità pari a 5 anni, ai sensi dell'Allegato 1 della D.G.R. 1661/2020, e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri o atti di assenso, comunque denominati, di competenza di questa o di altre amministrazioni.
4. Di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento dirigenziale all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei provvedimenti dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
5. Di dare mandato all'Ufficio 3.5.1 Centro Ricerche Floristiche Marche - Gestione Aree Protette - Gestione progetti per la sostenibilità ambientale e l'educazione ambientale di comunicare alla ditta E-Distribuzione nonché al Gruppo Carabinieri Forestale di Pesaro e Urbino e alla Polizia Provinciale, in qualità di organi di sorveglianza della Rete Natura 2000, così come previsto dalle Linee guida regionali (D.G.R n. 220/2010).
6. Di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

**Il Dirigente**  
**PACCHIAROTTI ANDREA**  
sottoscritto con firma digitale

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**OGGETTO: COMUNE DI PESARO. SCREENING DI INCIDENZA POSITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ELETTRODOTTO INTERRATO DI MEDIA TENSIONE (EDIS72249167 - AUT\_57336587) DENOMINATO "GIOVENTÙ ITALIANA" N°DJ50-30074 PER ALIMENTAZIONE NUOVA CABINA MT/BT DENOMINATA "GARDEN" N°DJ50-2-774473 E REALIZZAZIONE DI NUOVE LINEE BT INTERRATE NEL COMUNE DI PESARO (PU), RICADENTE PER UN BREVE TRATTO ALL'INTERNO DELLA ZPS IT5310024 COLLE SAN BARTOLO E LITORALE PESARESE. D.P.R. 357/1997; D.G.R. N. 1471/2008; D.G.R. 1661/2020. CL. 009-9 FASCICOLO N. 34/2024.**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1565 / 2024**

---

---

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 24/04/2024

Il Titolare della E.Q. 3.5 e  
Responsabile del procedimento  
**Sandro Di Massimo**  
sottoscritto con firma elettronica



**Format per Screening di Valutazione di incidenza per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività  
Istruttoria del Valutatore di Screening specifico**

**ISTRUTTORIA VALUTATORE PER SCREENING SPECIFICO**

Oggetto P/P/I/A:	Realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato di Media Tensione (EDIS72249167 – AUT_57336587) denominato "Gioventù Italiana" N°DJ50-30074 per l'alimentazione della nuova cabina MT/BT denominata "GARDEN" N°DJ50-2-774473 e la realizzazione di nuove linee BT interrate nel Comune di Pesaro (PU). In Viale Trieste, all'interno, per un breve tratto, della ZPS IT5310024 Colle San Bartolo e litorale pesarese.
Tipologia P/P/I/A:	<input type="checkbox"/> Piani faunistici/piani ittici <input type="checkbox"/> Calendari venatori/ittici <input type="checkbox"/> Piani urbanistici/paesaggistici <input checked="" type="checkbox"/> Piani energetici/infrastrutturali <input type="checkbox"/> Altri piani o programmi: ..... <input type="checkbox"/> Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001. <input type="checkbox"/> Realizzazione ex novo di strutture ed edifici <input type="checkbox"/> Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti <input type="checkbox"/> Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua <input type="checkbox"/> Attività agricole <input type="checkbox"/> Attività forestali <input type="checkbox"/> Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari,etc.
Proponente:	Ditta E-Distribuzione pervenuta tramite posta elettronica (EDIS72249167 – AUT_57336587) acquisita agli atti di questo Ente con prot. n.12006 del 26/03/2024, con la quale è stato trasmesso il Format di supporto Screening di Valutazione di Incidenza Proponente, ai sensi della D.G.R. 1661/2020.
<p>La proposta è assoggetta alle disposizioni dell'art. 10, comma 3, D.lgs. 152/06 s.m.i. e pertanto è valutata nell'ambito di altre procedura integrate VIA/VAS -V.Inc.A.?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Se, SI, fare riferimento alla procedura e specificare:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<b>SEZIONE 1 – LOCALIZZAZIONE, INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VERIFICA DOCUMENTAZIONE</b>	



### 1.1. LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Regione: MARCHE Comune: Pesaro Prov.: PU Indirizzo: Viale Trieste	<i>Contesto localizzativo</i>  <input checked="" type="checkbox"/> Centro urbano <input type="checkbox"/> Zona periurbana <input type="checkbox"/> Aree agricole <input type="checkbox"/> Aree industriali <input type="checkbox"/> Aree naturali <input type="checkbox"/> Spiaggia di balneazione
---	---

Particelle catastali: <i>(se ritenute utili e necessarie)</i>	Comune Pesaro	particelle n. 731, 3405			
	Sezione E, Foglio n. 20,				

Coordinate geografiche: <i>(se ritenute utili e necessarie)</i> S.R.: .....	LAT.					
	LONG.					

Nel caso di **Piano/Programma**, descrivere area vasta di attuazione *(oppure fare riferimento alla specifiche della documentazione di piano o programma)*:  
 .....  
 .....  
 .....

### 1.2 Documentazione progettuale: VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL PROPONENTE *(compilare solo se la documentazione è ritenuta utile alla valutazione)*

<input type="checkbox"/> File vettoriali/shape della localizzazione dell’P/P/P/I/A <input type="checkbox"/> Carta zonizzazione di Piano/Programma <input checked="" type="checkbox"/> Relazione di Piano/Programma <input type="checkbox"/> Planimetria di progetto e delle eventuali aree di cantiere  <input type="checkbox"/> Ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A e eventuali aree di cantiere <input checked="" type="checkbox"/> Documentazione fotografica ante operam	<input type="checkbox"/> Eventuali studi ambientali disponibili <input checked="" type="checkbox"/> Altri elaborati tecnici:  <input type="checkbox"/> Altro: .....
--	---

La documentazione fornita dal Proponente è completa e sufficiente ad inquadrare territorialmente il P/ P/I/A e comprenderne la portata?

SI  NO

Se, **No**, indicare la documentazione ritenuta necessaria e/o mancante e vedere sez.5.1 e 7:

.....  
.....  
.....

### 1.3 - SINTESI DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA

L'intervento oggetto di valutazione comporta la realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato di Media Tensione denominato "Gioventù Italiana" N°DJ50-30074 per alimentazione nuova cabina MT/BT denominata "GARDEN" N°DJ50-2-774473 e la realizzazione di nuove linee BT interrate nel Comune di Pesaro (PU). Inoltre sono previsti il montaggio degli elementi elettromeccanici che compongono la nuova cabina, l'esecuzione dello scavo in tecnica TOC, la posa delle tubazioni, e l'infilaggio dei cavi di Media e Bassa Tensione. Nel dettaglio le lavorazioni prevedono la realizzazione di un nuovo elettrodotto in Media Tensione con l'esecuzione di uno scavo in tecnica TOC per la posa di n. 2 tubazioni da 160 mm contenenti un cavo cordato ad elica visibile della sezione AL 3x(1x185) mmq (tratto A-B). Si prevede anche la realizzazione di un nuovo elettrodotto in Bassa Tensione con l'esecuzione di uno scavo in tecnica TOC per la posa di n. 2 tubazioni da 160 mm contenenti un cavo cordato ad elica visibile della sezione AL 3x240+150 N mmq (tratto B-E).

Il nuovo elettrodotto interrato in Media Tensione denominato "Gioventù Italiana" N°DJ50-30074 partirà dalla buca giunti eseguita in corrispondenza della linea MT esistente (Punto A), con scavo in tecnica TOC per la posa di n. 2 tubazioni da 160 mm contenenti un cavo cordato ad elica visibile della sezione AL 3x(1x185) mmq fino alla nuova cabina di trasformazione denominata "GARDEN" N°DJ50-2-774473 (Punto B). In uscita dalla nuova cabina (Punto B) partirà un nuovo elettrodotto in Bassa Tensione con scavo in tecnica TOC per la posa di n. 2 tubazioni da 160 mm contenenti un cavo cordato ad elica visibile della sezione AL 3x240+150 N mmq, fino al punto di arrivo dove verranno posati n. 2 nuovi colonnini stradali C3M (Punto E), eseguendo n. 2 buche di rilancio sonda TOC (Punti C e D).

### SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000

#### SITI NATURA 2000

		<b>ZPS IT5310024</b>	<b>Colle San Bartolo e litorale pesarese</b>

<b>Obiettivi e Misure di conservazione e/ azione e/ o Piano di Gestione</b>	<u>Per ogni sito Indicare lo strumento di gestione e l'atto approvativo</u> <b>ZPS IT5310024 Strumento di gestione: D.G.R. 1471 del 27 ottobre del 2008</b>
<b>2.1 - Il P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali?</b>  <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	<b>Aree Protette ai sensi della Legge 394/91: EUAP _____</b> ..... ..... <b>Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell'Ente Gestore dell'Area Protetta (se disponibile e già rilasciato):</b> ..... <b>Riportare eventuale elementi rilevanti presenti nell'atto (se utile):</b> ..... ..... .....
Il P/P/I/A interessa altre tipologie di aree tutelate (Ramsar, IBA, fasce di rispetto PAI o D.lgs 42/04 s.m.i., etc.)? <i>(verifica facoltativa, laddove ritenuta opportuna)</i> <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No  Se, Si, indicare quale ed allegare eventuale parere ottenuto:  Indicare eventuali vincoli presenti:	
<b>2.2 - ANALISI PER P/P/I/A ESTERNI AI SITI NATURA 2000</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sito cod. IT _____ distanza dal sito: ..... ( _ metri)</li> <li>- Sito cod. IT _____ distanza dal sito: ..... ( _ metri)</li> <li>- Sito cod. IT _____ distanza dal sito: ..... ( _ metri)</li> </ul> <p>Sulla base delle informazioni fornite dal Proponente, la distanza dai siti e gli elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.) presenti tra l'area di attuazione del P/P/I/A ed i siti sopra indicati, sono sufficienti ad escludere il verificarsi di incidenze sui sito/i Natura 2000 medesimi??</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se, <b>Si</b>, descrivere perché:</p> ..... ..... ..... ..... .....	

**SEZIONE 3 - ADEGUATE CONOSCENZE E BASI INFORMATIVE DEL SITO/I NATURA 2000 INTERASSATO/I**

Nel caso specifico, considerata la proposta in esame, le informazioni disponibili sul sito/i Natura 2000 in possesso dell'Autorità delegata alla Valutazione di incidenza sono sufficienti per poter procedere all'istruttoria di screening? (se, **No**, quindi se le informazioni in possesso del Valutatore non sono adeguate si procede a Valutazione Appropriata – sez. 12).

SI  NO

Se, **No**, perché:

.....  
 .....  
 .....  
 .....

**SEZIONE 4- DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SITO NATURA 2000****SITO NATURA 2000****ZPS IT5310024 – Colle San Bartolo e litorale pesarese**

Stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario ed obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 presenti nell'area del P//P/I/A (n.b. ripetere tabella per ogni sito/i Natura 2000 interessato/i dalla proposta)

<b>STANDARD DATA FORM</b>  <i>Habitat e Specie di interesse comunitario presenti (All. I e II DH, Art. 4 DU),</i>	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b>  <i>Report art. 17 DH o 12 DU, o info più di dettaglio da PdG e MdC.</i>	<b>OBIETTIVO E/O MISURE DI CONSERVAZIONE</b>  <i>Obiettivi* e/o Misure di Conservazione e/o Piani di Gestione. (*se definiti)</i>	<b>PRESSIONI E/O MINACCE</b>  <i>Report art. 17 DH o 12 DU, o info più di dettaglio da PdG e MdC.</i>
L'area interessata dall'intervento ricade per un breve tratto all'interno della ZPS IT5310024 Colle San Bartolo e litorale pesarese e non sono coinvolti habitat di interesse comunitario.			
Ulteriori utili informazioni sulle caratteristiche del sito/i Natura 2000 e/o eventuali ulteriori pressioni e minacce identificate nello SDF: <i>(informazioni facoltative)</i>	..... ..... ..... .....		

**4.1 - Determinare se il P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito Natura 2000**

La proposta è direttamente connessa alla gestione del sito Natura 2000?  <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Se, <b>Si</b> , in che modo la proposta potrà contribuire al raggiungimento di uno o più obiettivi di conservazione del sito? ..... ..... ..... ..... .....
---	--

**SEZIONE 5 – ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA**

**5.1 - Analisi gli elementi del P/P/I/A ed individuazione di altri P/P/I/A che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000**

La descrizione e la caratterizzazione della proposta fornita dal proponente è adeguata per la valutazione del possibile verificarsi di incidenza negativa sul sito/i Natura 2000 per il livello di screening?

SI  NO

Se, **No**, perché:  
.....  
.....  
.....  
.....

Specificare gli elementi del P/P/I/A che possono generare interferenze sul sito Natura 2000:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

.....

**5.2 - E' necessario richiedere integrazioni alla documentazione relativa alla proposta al fine di identificare tutti i possibili fattori di incidenza? Se, Si, riportare elenco nella sezione 7, parte (A) "Verifica completezza integrazioni".**  SI  NO

Se **SI**, perché:  
.....  
.....  
.....

Esistono altri P/P/I/A che insistono sul medesimo sito Natura 2000?

SI  NO

Se, Sì, quali:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

In che modo gli effetti di questi ulteriori P/P/I/A possono essere correlati alla proposta in esame?

.....  
.....  
.....

Evidenziare gli effetti cumulativi e/o sinergici:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

**SEZIONE 6–VERIFICA CONDIZIONI D’OBBLIGO** (n.b. sezione da compilare solo se sono state adottate le condizioni d’obbligo)

**6.1 –Sono state inserite condizioni d’obbligo per la realizzazione della proposta?**

SI  NO

**6.2 -Sono state correttamente individuate Condizioni d’obbligo coerenti con la proposta?** (n.b. per ogni condizione d’obbligo inserita valutare se corretta/coerente ed idonea Sì/No)

Riferimento all’Atto di individuazione delle Condizioni d’Obbligo:

.....

Condizioni d’obbligo inserite:

- |         |   |
|---------|---|
| ➤ ..... | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| ➤ ..... | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| ➤ ..... | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| ➤ ..... | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

Se **No**, perché:

.....  
.....  
.....

**6.3** - Sono state richieste integrazioni e/o l'inserimento di ulteriori Condizioni d'obbligo? Se, Si, riportare elenco nella sezione 7, parte (B) "*Verifica completezza integrazioni*".

SI  NO

Se **SI**, perché:

.....  
.....  
.....

### SEZIONE 7-VERIFICA COMPLETEZZA INTEGRAZIONI RICHIESTE

Con comunicazione n.....(*citare riferimento*) ... sono state richieste integrazioni al proponente.

Il proponente ha riscontrato la richiesta di integrazioni?

SI  NO

Se **No**, procedere all'archiviazione dell'istanza.

Se **Si**, specificare gli estremi della comunicazione con il quale sono state acquisite le integrazioni richieste: .....

A) La documentazione integrativa riguardo la descrizione e documentazione progettuale è completa e coerente con la richiesta (5.2)?

- 1) .....  SI  NO  
2) .....  SI  NO  
3) .....  SI  NO

Se **No**, perché: (*n.b..Un eventuale risposta negativa (NO) in questa sezione, determina l'archiviazione dell'istanza- sez. 12*)

.....  
Se, **Si**, ritornare a sezione 1.3.

B) La documentazione integrativa riguardo le Condizioni d'Obbligo è completa e coerente con la richiesta (6.3)?

- 1) .....  SI  NO  
2) .....  SI  NO  
3) .....  SI  NO

Se **No**, perché: (*n.b..Un eventuale risposta negativa (NO) in questa sezione, determina l'archiviazione dell'istanza- sez. 12*)

.....  
.....  
.....

### SEZIONE 8 – VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL SITO NATURA 2000 (*ripetere per ogni sito Natura 2000 coinvolto*)

**8.1** Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del

Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite nello Standard Data Form?

SI NO

Se **SI**, quali:

1. ....
2. ....
3. ....

**8.2**Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e minacce individuate per gli obiettivi di conservazione del sito nel Piano di Gestione e/o nelle Misure di Conservazione?

SI NO

Se **SI**, quali:

1. ....
2. ....
3. ....

**8.3**La proposta rientra tra quelle non ammissibili secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

SI NO

Se **Si**, concludere lo screening negativamente e specificare le motivazione (da riportare in sez. 11):

.....  
.....  
.....

Le modalità di esecuzione della proposta sono conformi con quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

SI NO

Se **No**, perché:

.....

Le Condizioni d'obbligo inserite sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito?

SI NO

Se **No**, perché:

.....



**SEZIONE 9 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA SUL SITO NATURA 2000** (ripetere per ogni sito Natura 2000 coinvolto)

**9.1 HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO**

**Habitat di interesse comunitario (Allegato I DH) interessati dalla proposta:**

L'area interessata dall'intervento ricade per un breve tratto all'interno della ZPS IT5310024 Colle San Bartolo e litorale pesarese e non sono coinvolti habitat di interesse comunitario.  
L'intervento non causerà perdita e/o frammentazione di habitat di interesse comunitario né perdita e/o frammentazione di habitat di specie di interesse comunitario.

<p><b>Possibile perdita di habitat di interesse comunitario:</b></p> <p>cod. habitat: .....</p> <p><i>(n.b. ripetere per ogni habitat coinvolto)</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> SI  <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
--	--	---

<p><b>Possibile frammentazione di habitat di interesse comunitario:</b></p> <p>cod. habitat: .....</p> <p><i>(n.b. ripetere per ogni habitat coinvolto)</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> SI  <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
---	--	---

**9.2 - SPECIE ED HABITAT DI SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO**

**Specie di interesse comunitario (Allegato II DH e art. 4 DU) interessati dalla proposta:**

Non sono segnalati né la presenza di specie vegetali e animali di interesse comunitario di cui allegato II della Direttiva 92/43/CEE né la nidificazione di specie ornitiche di cui all'allegato I della Direttiva 2009/147/CE.

<p><b>Possibile perturbazione/disturbo di specie di interesse comunitario:</b></p> <p>specie: .....</p> <p><i>(n.b. ripetere per ogni specie coinvolta)</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> SI  <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
---	--	---

<p><b>Possibile perdita diretta/indiretta di specie di interesse comunitario</b> <i>(n.b. ripetere per ogni specie coinvolta)</i></p> <p>specie: .....</p> <p>N. coppie, individui, esemplari da SDF: .....</p>	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> SI Stima n. (coppie, individui, esemplari) persi: ..... ...
<p><b>Possibile perdita/frammentazione di habitat di specie:</b></p> <p>specie: .....</p> <p>tipologia habitat di specie:          .....          .....          .....</p> <p><i>(n.b. ripetere per ogni habitat di specie coinvolto)</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
<b>9.3 –Valutazione effetti cumulativi</b>	<p>Gli altri P/P/I/A che insistono sul sito Natura 2000 in esame possono generare incidenze cumulative e/o sinergiche significative congiuntamente con la proposta in esame?</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Se <b>Si</b>, quali ed in che modo incidono significativamente sul sito, congiuntamente alla proposta in esame:</p> <p>.....          .....</p>	
<b>9.4 –valutazione effetti</b>	<p>La proposta può generare incidenze indirette sul sito Natura 2000?</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Se <b>Si</b>, quali:</p> <p>.....          .....</p>	
<b>SEZIONE 10 - SINTESI VALUTAZIONE</b>		

**L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario**

SI  NO

Se, **Si**, perché:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario**

SI  NO

Se, **Si**, perché:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità del sito/i Natura 2000?**

SI  NO

Se, **Si**, perché:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**SEZIONE 11 – CONCLUSIONE DELLO SCREENING SPECIFICO**

**Conclusioni e motivazioni (parere motivato):** (n.b. da riportare nel parere di screening)

**Esaminato il Format di supporto Screening di Valutazione di Incidenza.**

**Evidenziato:**

- Che l'area interessata dall'intervento ricade per un breve tratto all'interno della ZPS IT5310024 Colle San Bartolo e litorale pesarese.

- Che l'intervento oggetto di valutazione comporta la realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato di Media Tensione denominato "Gioventù Italiana" N°DJ50-30074 per alimentazione nuova cabina MT/BT denominata "GARDEN" N°DJ50-2-774473 e la realizzazione di nuove linee BT interrate nel Comune di Pesaro (PU). Inoltre sono previsti il montaggio degli elementi elettromeccanici che compongono la nuova cabina, l'esecuzione dello scavo in tecnica TOC, la posa delle tubazioni, e l'infilaggio dei cavi di Media e Bassa Tensione. Nel dettaglio le lavorazioni prevedono la realizzazione di un nuovo elettrodotto in Media Tensione con l'esecuzione di uno scavo in tecnica TOC per la posa di n. 2 tubazioni da 160 mm contenenti un cavo cordato ad elica visibile della sezione AL 3x(1x185) mmq (tratto A-B). Si prevede anche la realizzazione di un nuovo elettrodotto in Bassa Tensione con l'esecuzione di uno scavo in tecnica TOC per la posa di n. 2 tubazioni da 160 mm contenenti un cavo cordato ad elica visibile della sezione AL 3x240+150 N mmq (tratto B-E).

Il nuovo elettrodotto interrato in Media Tensione denominato "Gioventù Italiana" N°DJ50-30074 partirà dalla buca giunti eseguita in corrispondenza della linea MT esistente (Punto A), con scavo in tecnica TOC per la posa di n. 2 tubazioni da 160 mm contenenti un cavo cordato ad elica visibile della sezione AL 3x(1x185) mmq fino alla nuova cabina di trasformazione denominata "GARDEN" N°DJ50-2-774473 (Punto B). In uscita dalla nuova cabina (Punto B) partirà un nuovo elettrodotto in Bassa Tensione con scavo in tecnica TOC per la posa di n. 2 tubazioni da 160 mm contenenti un cavo cordato ad elica visibile della sezione AL 3x240+150 N mmq, fino al punto di arrivo dove verranno posati n. 2 nuovi colonnini stradali C3M (Punto E), eseguendo n. 2 buche di rilancio sonda TOC (Punti C e D).

- Che secondo la Carta degli Habitat della Regione Marche nella breve porzione di Rete Natura 2000 interessata dall'intervento non sono presenti habitat di interesse comunitario di cui all'allegato I della Direttiva 92/43/CEE. Inoltre per lo stesso sito d'intervento non sono segnalati né la presenza di specie vegetali e animali di interesse comunitario di cui allegato II della Direttiva 92/43/CEE né la nidificazione di specie ornitiche di cui all'allegato I della Direttiva 2009/147/CE.

- Che l'intervento in oggetto, per quanto sopra esposto, non causerà perdita e/o frammentazione di habitat di interesse comunitario né perdita e/o frammentazione di habitat di specie di interesse comunitario;

- Che l'intervento appare compatibile con le misure di conservazione di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, con la D.G.R. 1471/2008 e con le Misure di Conservazione sito-specifiche di cui alla D.G.R. n. 658 del 27/06/2016.

All'esito dell'istruttoria condotta risultano sussistenti i presupposti per accogliere favorevolmente l'istanza e per esprimere Screening di Incidenza specifico positivo, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e della D.R.G. 1661/2020, relativo alla realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato di Media Tensione denominato "Gioventù Italiana" N°DJ50-30074 per l'alimentazione della nuova cabina MT/BT denominata "GARDEN" N°DJ50-2-774473 e la realizzazione di nuove linee BT interrate nel Comune di Pesaro (PU). In Viale Trieste, all'interno, per un breve tratto, della ZPS IT5310024 Colle San Bartolo e litorale pesarese. Ditta E-Distribuzione (EDIS72249167 – AUT\_57336587).

**SEZIONE 12 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SCREENING**

	<b>Esito positivo</b>		<b>Esito negativo</b>
<p><b><u>ESITO DELLO SCREENING:</u></b></p> <p><i>(le motivazioni devono essere specificate nella sezione 11)</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>POSITIVO (Screening specifico)</b> Lo screening di incidenza specifico si conclude positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata; nell'atto amministrativo riportare il parere motivato (Sez. 12) sulla base del quale lo screening si è concluso con Esito positivo.</p>		<p><input type="checkbox"/> <b>NEGATIVO</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>RIMANDO A VALUTAZIONE APPROPRIATA</b></p>
			<p><input type="checkbox"/> <b>ARCHIVIAZIONE ISTANZA</b> <i>(motivata da carenze documentali/mancate integrazioni – sez. 8. oppure da altre motivazioni di carattere amministrativo) Specificare (se necessario):</i></p>
<b>Ufficio / Struttura competente:</b>	<b>Valutatore</b>	<b>Firma</b>	<b>Luogo e data</b>
<p>Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 3 – Amministrativo – Trasporto privato – Ambiente - Urbanistica - Pianificazione territoriale</p>	<p>Dott. Sandro Di Massimo</p>	<p><b>Il Responsabile della E.Q. 3.5</b> Dott. Sandro Di Massimo (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)</p>	<p>Pesaro, data della firma digitale</p>



Provincia  
di Pesaro e Urbino

## CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determinate N. 549 DEL 24/04/2024

OGGETTO: COMUNE DI PESARO. SCREENING DI INCIDENZA POSITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ELETTRDOTTO INTERRATO DI MEDIA TENSIONE (EDIS72249167 - AUT\_57336587) DENOMINATO "GIOVENTÙ ITALIANA" N°DJ50-30074 PER ALIMENTAZIONE NUOVA CABINA MT/BT DENOMINATA "GARDEN" N°DJ50-2-774473 E REALIZZAZIONE DI NUOVE LINEE BT INTERRATE NEL COMUNE DI PESARO (PU), RICADENTE PER UN BREVE TRATTO ALL'INTERNO DELLA ZPS IT5310024 COLLE SAN BARTOLO E LITORALE PESARESE. D.P.R. 357/1997; D.G.R. N. 1471/2008; D.G.R. 1661/2020. CL. 009-9 FASCICOLO N. 34/2024.

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 24/04/2024

L'Addetto alla Pubblicazione  
MENCHETTI TIZIANA  
sottoscritto con firma digitale